



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю
355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164 тел. ОД (88652)24-52-26

Отдел надзорной деятельности управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (по г. Минеральные Воды и Минераловодскому району)
г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября 87 б тел./факс 8(87922) 6-10-01,
телефон доверия Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 39-99-99, fire77@bk.ru,
Северо-Кавказского регионального центра МЧС России – 8(8793) 39-99-99

Предписание № / 2 / 1 / 2 /

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения
пожара

**Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад
комбинированного вида № 95 "Ласточка" г. Минеральные Воды в лице Заведующая МКДОУ д/с 95
"Ласточка" г. Минеральные Воды Чернобрывая Татьяна Николаевна**

лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина),
собственника имущества)

во исполнение распоряжения распоряжения главного государственного инспектора г. Минеральные Воды и
Минераловодского района по пожарному надзору полковника в.н. службы Зверев А.А. № 2 от «10» января
2017 г.,

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период:

«16» января 2017 г. с 14 час.30 мин. до 15 ч 30 мин. Продолжительность 1 час

«26» января 2017 г. с 14 час.30 мин. до 15 ч 30 мин. Продолжительность 1 час

проведена проверка государственным инспектором г. Минеральные Воды и Минераловодского района по
пожарному надзору ст. лейтенантом в.н. службы Джомардян Авагом Агасиевичем, объекта защиты
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного
вида № 95 "Ласточка" г. Минеральные Воды расположенного по адресу: Ставропольский край, г.
Минеральные Воды, пр-кт. 22 Партсъезда, 80.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,
наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

**совместно с : Заведующая МКДОУ д/с 95 "Ласточка" г. Минеральные Воды Чернобрывая Татьяна
Николаевна**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц. участвующих в проверке)

**В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, вы-
явленные в ходе проверки:**

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) выполнения (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Привести в соответствие наружные пожарные лестницы со 2 этажа с нормативным требованиям	п. 24 ППР в РФ постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме»; п. 4.2, п.4.6 ГОСТ Р 53254-2009 "Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний"; п. 6.2, п. 6.4, п. 6.9, 6.30* СНиП 21-01-97*; 4.4.2 СП 1.13130.2009)	06.10.2017 г.	

2	Оборудовать в здании автоматическое эвакуационно-аварийное освещение	(п.6.22 СНиП 21-01-97; п. 4.3 СП 31.110-2003; п.7.62-7.66 СНиП 23-05-95; п.33, п.43 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме»)	01.03.2017 г.	
6	Обеспечить дублирование системы пожарной сигнализации объекта на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	(ч.7 ст.83 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности")	01.03.2017 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане


Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Государственный инспектор г. Минеральные Воды
и Минераловодского района по пожарному надзору
ст. лейтенант вн. службы**

Джомардян Аваг Агасиевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)




(подпись)

Предписание для исполнения получил:

**Заведующая МКДОУ д/с 95 "Ласточка" г. Минеральные Воды
Чорнобрывая Татьяна Николаевна**

(должность, фамилия, инициалы)

«26» января 2017 г.

