

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 95 «Ласточка» г. Минеральные Воды пр. 22 Партсъезда, 80 тел. 6-03-27  
№ 18 от 30.01.2017 г.

Главному государственному инспектору ОНД г. Минеральные Воды и Минераловодского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по СК  
А.А. Звереву

В ответ на предписание № /2/1/2/ об устранении нарушений требований пожарной безопасности направляем Вам отчет об исполнении предписания по устранению выявленных нарушений:

1. Проведено совещание с заместителями по ознакомлению с итогами проверки.
2. Наметили план реализации предписания.
3. Обратились с письмами к Начальнику управления образования администрации Минераловодского городского округа Л.А. Безруких; к Директору муниципального казенного учреждения «Центр финансово - хозяйственного обеспечения системы образования Минераловодского городского округа» Полишук В. Е. с просьбой о выделении средств из бюджета на исправление выявленных нарушений (копии писем прилагаются)

**План реализации предписания  
№ /2/1/2/ от 26.01.2017 г.  
МКДОУ № 95 «Ласточка» г. Минеральные Воды**

N л/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которых нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности		Отметка о выполнении
1	Помещение детского сада оборудовать аварийным эвакуационным освещением	Ст.151ФЗ № 123; п.6.22 СНиП 21-01-97; п. 4.3 СП 31.110-2003; п.7.62-7.66 СНиП 23-05-95; п.33, п.43 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	01.03.2017 г.	По мере финансирования	
2	Обеспечить дублирование системы пожарной сигнализации	Ч.7 ст.83 федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический	01.03.2017 г.	По мере финансирования	

	объекта на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и транслирующее этот сигнал организаций	регламент о требованиях пожарной безопасности»		
3	Привести в соответствие наружную пожарную лестницу со 2 этажа согласно нормативным требованиям	П. 24 ППР в РФ Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; п. 4.2, п.4.6 ГОСТ Р 53254- 2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждение кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»; п.6.2, п.6.4, п.6.9, п6.30*СНиП 21-01-97*	06.10.2017	По мере финансирования

Заведующая  
МКДОУ № 95 «Ласточка»



*Handwritten signature*

Т.Н. Чернобрылая