



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
355002, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191-а  
e-mail: www.26.mchs.gov.ru; тел. 8 (8652) 94-55-90, факс 8 (8652) 24-23-26

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по Минераловодскому городскому округу  
и Александровскому району) Управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю  
357212, Россия, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87Б  
e-mail: minvodi77@bk.ru; тел./факс 8 (87922) 6-14-59

Единый телефон доверия государственной противопожарной службы 8 (8652) 39-99-99  
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю

г. Минеральные Воды

«03» ноября 2020г.  
15 ч. 00 мин.

### **АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

**№ 137**

по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, пр. 22 Партсъезда, 80.

На основании распоряжения № 137 от «20» октября 2020 года главного государственного инспектора Минераловодского городского округа и Александровского района по пожарному надзору – начальника ОНД и ПР (по Минераловодскому городскому округу и Александровскому району) УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю подполковника внутренней службы Ульяникова В.А. была проведена плановая выездная (дистанционная) проверка в отношении: Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 95 «Ласточка» г. Минеральные Воды, место нахождения: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, пр. 22 Партсъезда, 80.

Дата и время проведения проверки: с 10 ч. 00 мин. «02» ноября 2020 года до 10 ч. 30 мин. «02» ноября 2020 года; с 13 ч. 00 мин. «03» ноября 2020 года до 15 ч. 00 мин. «03» ноября 2020 года - продолжительность проверки – 2 часа 30 мин.

Общая продолжительность проверки – 2 часа 30 мин. / 2 дня.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы (по Минераловодскому городскому округу и Александровскому району) УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку ознакомлен:

27 октября 2020г.

14 час. 09 мин.

Законный представитель  
заведующий МКДОУ д/с № 95 «Ласточка»  
Архипенко Е.В.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: нет.

Лица, проводившее проверку: государственный инспектор Минераловодского городского округа и Александровского района по пожарному надзору – старший инспектор ОНД и ПР (по Минераловодскому городскому округу и Александровскому району) УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю старший лейтенант внутренней службы Петриченко Татьяна Тихоновна.

При проведении проверки присутствовали: заведующий МКДОУ д/с № 95 «Ласточка» г. Минеральные Воды Архипенко Елена Владимировна.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами по пожарной безопасности

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Лицо, ответственное за допущенные нарушения
1	Не установлено аварийно-эвакуационное освещение в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей	(п. 33; 43 правил противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390; п. 7.74 СНиП 23-05-95)	МКДОУ д/с № 95 «Ласточка» г. Мин. Воды  заведующий МКДОУ д/с № 95 «Ласточка» г. Мин. Воды Архипенко Е.В.
2	Планы (схемы) эвакуации людей в случае возникновения пожара не соответствуют требованиям	(п. 7 правил противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390; ГОСТ Р 12.2.143-2009; ГОСТ Р 12.4.026)	МКДОУ д/с № 95 «Ласточка» г. Мин. Воды  заведующий МКДОУ д/с № 95 «Ласточка» г. Мин. Воды Архипенко Е.В.

**Данные нарушения были выявлены в ходе проведения внеплановой проверки 08 июля 2019 года, срок исполнения данных нарушений истекает 15 июля 2020 года.**

**В соответствии с решением на продление сроков пунктов предписания от 08 июля 2019 года и на основании пункта 10 постановления Правительства Российской Федерации от 03 апреля 2020 года № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» продлен срок устранения пунктов предписания – до 30 апреля 2021 года.**

Несоответствий сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено.

Фактов невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля: не выявлено.

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (отсутствует):

Генерал

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший инспектор ОНД и ПР  
(по Минераловодскому городскому округу  
и Александровскому району) УНД и ПР  
ГУ МЧС России по Ставропольскому краю  
старший лейтенант внутренней службы  
Петриченко Т.Т.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Законный представитель  
заведующий МКДОУ д/с № 95 «Ласточка»  
Архипенко Е.В.

Архипенко Е.В.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

«03» ноября 2020г.