



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю

355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164 тел. 8 (8652) 24-05-82 E-mail: gu.mchs26@skfo.mchs.gov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Минераловодскому городскому округу управления  
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю  
357212 г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87 Б, E-mail: Minvodi77@26.mchs.gov.ru тел. (887922)6-14-59, факс  
(887922)6-14-59; телефон доверия Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 8 (8652) 39-99-99  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 199

### по делу об административном правонарушении

«29» ноября 2022 года

г. Минеральные Воды

(место составления: город, село, район)

Я. главный государственный инспектор Минераловодского городского округа по  
пожарному надзору - начальник отдела надзорной деятельности и профилактической  
работы по Минераловодскому городскому округу УНД и ПР ГУ МЧС России по СК  
подполковник внутренней службы Чаплыгин Евгений Юрьевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, рассматривающего дело)

рассмотрев протокол об административном правонарушении (постановление прокурора о  
возбуждении административного дела)

(ненужное зачеркнуть)

№ 199 от 24 ноября 2022 года и материалы на юридическое лицо:

(нужное подчеркнуть)

1. **Полное название юридического лица:** Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 95 «Ласточка» г. Минеральные воды
2. **Адрес местонахождения:** 357207, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, г. Минеральные Воды, пр. 22 Партсъезда, д. 80
3. **Орган, зарегистрировавший юридическое лицо, дата регистрации, номер свидетельства:**
4. Инспекция МЧС России по г. Минеральные воды СК от 05.03.2002 №1022601455293
5. **Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица:** Падюкова Ольга Витальевна
6. **Документ, подтверждающий полномочия законного представителя:** приказ управления образования, администрации Минераловодского муниципального района от 01 ноября 2022 г. № 403-лс
7. **Документ, удостоверяющий личность законного представителя:** паспорт 0718 № 495274 выдан 10.01.2019 г. ГУ МВД России по Ставропольскому краю
8. **Привлекалось ли ранее к административной ответственности:** не привлекалась

### У С Т А Н О В И Л:

Что в 10 ч. 00 мин. 24 ноября 2022 года, в соответствии с решением о проведении выездной проверки от 28 октября 2022 года № 26-009-2022/0063рс (55), учётный номер проверки 26220061000200762547 / 2022042971, проведена плановая выездная проверка в отношении — Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 95 «Ласточка» г. Минеральные Воды, место нахождения: 357207, Ставропольский край, Минераловодский г.о., г. Минеральные Воды, пр. 22 Партсъезда, д. 80.

При проведении выездной проверки были выявлены нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности, а именно:

1. Производится эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком) (либо информация отсутствует от изготовителя

(поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации) без ежегодного проведения испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации) до их замены в установленном порядке (п. 54 ППР в РФ утв. ПП РФ от 16 сентября 2020 года № 1479);

2. В помещении коридора, соединяющей здания литра А и Б, допускается совместная прокладка шлейфов пожарной сигнализации и соединительных линий систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В с линиями напряжением 110 В и более в одном кабель-канале (лотке), (ч. 2, 3 ст.4 Федеральный закон от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ, п. 13.15.14 СП 5.13130.2009);

3. Стационарная металлическая наружная лестница 3-го типа, ведущая с второго этажа из помещений 2-й группы здания литер Б, наружу, не соответствует требованиям пожарной безопасности. (ч.3 ст.4 Федеральный закон от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ, СП 1.13130.2009, ГОСТ Р 53254-2009);

4. Дверь на пути эвакуации из помещений 2-й группы открывается не по направлению выхода из здания (ч. 2, 3 ст.4 Федеральный закон от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ, п. 6.17 СНИП 21-01-97\*, п. 5.2.12 СП 1.13130.2009);

5. Отсутствует второй эвакуационный выход из помещения 1-й группы (ч. 2, 3 ст.4 Федеральный закон от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ, п. 6.12 СНИП 21-01-97\*, п. 5.2.12 СП 1.13130.2009);

6. Отсутствует второй эвакуационный выход из помещения 3-й группы (ч. 2, 3 ст.4 Федеральный закон от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ, п. 6.12 СНИП 21-01-97\*, п. 5.2.12 СП 1.13130.2009);

7. Отсутствует второй эвакуационный выход из помещения 5-й группы (ч. 2, 3 ст.4 Федеральный закон от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ, п. 6.12 СНИП 21-01-97\*, п. 5.2.12 СП 1.13130.2009);

8. Отсутствует второй эвакуационный выход из помещения 6-й группы (ч. 2, 3 ст.4 Федеральный закон от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ, п. 6.12 СНИП 21-01-97\*, п. 5.2.12 СП 1.13130.2009);

9. Отсутствует второй эвакуационный выход из помещения 7-й группы (ч. 2, 3 ст.4 Федеральный закон от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ, п. 6.12 СНИП 21-01-97\*, п. 5.2.12 СП 1.13130.2009);

10. Отсутствует второй эвакуационный выход из помещения 8-й группы (ч. 2, 3 ст.4 Федеральный закон от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ, п. 6.12 СНИП 21-01-97\*, п. 5.2.12 СП 1.13130.2009);

11. Отсутствует второй эвакуационный выход из помещения логопедической группы (ч. 2, 3 ст.4 Федеральный закон от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ, п. 6.12 СНИП 21-01-97\*, п. 5.2.12 СП 1.13130.2009);

12. Ширина эвакуационного выхода с помещения 1-й группы менее 1,2 м (фактически — 0,77 м) (ч.3 ст.4 Федеральный закон от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ, п. 6.16 СНИП 21-01-97\*, п. 5.2.14 СП 1.13130.2009);

13. Ширина эвакуационного выхода с помещения 2-й группы менее 1,2 м (фактически — 0,74 м) (ч.3 ст.4 Федеральный закон от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ, п. 6.16 СНИП 21-01-97\*, п. 5.2.14 СП 1.13130.2009);

14. Ширина эвакуационного выхода с помещения 5-й группы менее 1,2 м (фактически — 0,87 м) (ч.3 ст.4 Федеральный закон от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ, п. 6.16 СНИП 21-01-97\*, п. 5.2.14 СП 1.13130.2009);

15. Ширина эвакуационного выхода с помещения 6-й группы менее 1,2 м (фактически — 0,88 м) (ч.3 ст.4 Федеральный закон от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ, п. 6.16 СНИП 21-01-97\*, п. 5.2.14 СП 1.13130.2009);

16. Ширина эвакуационного выхода с помещения 7-й группы менее 1,2 м (фактически — 0,77 м) (ч.3 ст.4 Федеральный закон от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ, п. 6.16 СНИП 21-01-97\*, п. 5.2.14 СП 1.13130.2009);

17. Ширина эвакуационного выхода с помещения 8-й группы менее 1,2 м (фактически — 0,74 м) (ч.3 ст.4 Федеральный закон от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ, п. 6.16 СНИП 21-01-97\*, п. 5.2.14 СП 1.13130.2009);

18. Ширина эвакуационного выхода с помещения логопедической группы менее 1,2 м (фактически — 0,9 м) (ч.3 ст.4 Федеральный закон от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ, п. 6.16 СНиП 21-01-97\*, п. 5.2.14 СП 1.13130.2009).

Таким образом, установлены достаточные данные, указывающие на наличие события административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 «Нарушение требований пожарной безопасности» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. (Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи).

Законный представитель Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 95 «Ласточка» г. Минеральные Воды, надлежаще извещен о времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении (определение о назначении времени и места рассмотрения дела от 24.11.2022 г.). Ходатайств об отложении рассмотрения дела не заявлено.

Согласно ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; лица в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Указанные лица, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» нормативное регулирование в области пожарной безопасности - установление уполномоченными государственными органами в нормативных документах обязательных для исполнения требований пожарной безопасности. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся стандарты, нормы и правила пожарной безопасности, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

Заявлений, отводов и ходатайств на период рассмотрения дела об административном правонарушении не поступало.

Вина юридического лица – Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 95 «Ласточка» г. Минеральные Воды, подтверждается актом проверки от 24 ноября 2022 года № 26-009-2022/0063рс (55), протоколом об административном правонарушении № 199 от 24.11.2022.

Кодекс РФ об административных правонарушениях (статья 4.1 ч.3) допускает возможность назначения административного наказания лишь в пределах санкций, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение. При назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

Часть 2 ст. 3.4 КоАП РФ установлено, что предупреждение устанавливается за впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба.

Исследовав представленные материалы и оценив их совокупность, можно сделать вывод, что вина юридического лица Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 95 «Ласточка»

г. Минеральные Воды, в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, доказана и нашла свое подтверждение при рассмотрении административного дела.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность (ст. 4.3 КоАП РФ) – не установлено.

Юридическое лицо - Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 95 «Ласточка» г. Минеральные Воды своим бездействием совершило административное правонарушение, предусмотренные ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании изложенного, руководствуясь ст.23.34 ч.1, п.3 ч.2; ст.29.9 п. 1 ч.1; ст.29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и принимая во внимание характер совершенного административного правонарушения, и то, что Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 95 «Ласточка» г. Минеральные Воды к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности не привлекалось – п.1 ч.1. ч. 2 ст. 4.2. КоАП в РФ.

### ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать юридическое лицо – Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 95 «Ласточка» г. Минеральные Воды, место нахождения (регистрации): 357207, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, г. Минеральные Воды, пр. 22 Партсъезда, д. 80 – виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в соответствии с протоколом об административном правонарушении от 24 ноября 2022 года № 199 по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ и назначить административное наказание, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в виде предупреждения.

2. Объявить, что заинтересованные лица, в соответствии со ст. 30.1, 30.3 КРФоАП РФ, имеют право обжаловать настоящее постановление в течение 10 дней со дня вручения или получения его копии в Минераловодский городской суд по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Карла Маркса, 58.

Подпись лица, вынесшего постановление \_\_\_\_\_

Е.Ю. Чаплыгин

Копию постановления получил(а) «29» ноября 2022 года \_\_\_\_\_

О. В. Падюкова

Срок предъявления исполнительного документа к исполнению один год.

Отметка об исполнении постановления.

Постановление от «29» ноября 2022 года № 199 в десятидневный срок обжаловано и опротестовано не было, в связи с чем « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. вступило в законную силу

Исполнено « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_