



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю 355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164
тел. ОД (88652)24-52-26 Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ставропольскому краю
(по Минераловодскому городскому округу и Александровскому району),
г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87Б, тел./факс 8(87922) 6-10-01,
единый телефон доверия государственной противопожарной службы (8652) 39-99-99 Главного управления МЧС России
по Ставропольскому краю, телефон доверия Южного регионального центра 8 (863) 240-66-10
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

АКТ

проведения обследования объекта задействованного в проведении новогодних мероприятий с
массовым пребыванием детей

« 11 » *декабрь* 201 *7* года

г. *Минеральные Воды*

(город, село)

Комиссия в составе: Старшего инспектора ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по
Ставропольскому краю (по Минераловодскому городскому округу и Александровскому району)
лейтенанта внутренней службы Петриченко Татьяны Тихоновны; заведующей Муниципального
казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 95
«Ласточка» Чернобрыевой Татьяны Николаевны.

составили настоящий акт в том, что « 11 » *12* 201 *7* года в *16* часов *00* минут
проведено обследование следующего объекта: Муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 95 «Ласточка»,
расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. 22 Партсъезда, 80.
Здание МКДОУ ДС № 95 «Ласточка» представляет собой двухэтажное строение, второй степени
огнестойкости. Состояние путей эвакуации, а также их количество соответствует требованиям и
нормам по пожарной безопасности. Планы эвакуации имеются в наличии и соответствуют
нормативным документам по пожарной безопасности. Первичные средства пожаротушения
имеются и соответствуют требованиям ППП в РФ № 390 от 25.04.2012г. Система противопожарной
защиты объекта (автоматическая) установка пожаротушения, автоматическая установка пожарной
сигнализации имеется и находится в исправном состоянии.

В ходе проведения обследования данного объекта была проведена тренировка по эвакуации людей
в случае возникновения пожара. Эвакуация проводилась в соответствии с имеющимися планами по
эвакуации на данном объекте. Полное время эвакуации составило *2* мин. *40* сек.
Недостатков к действиям персонала в ходе проведения эвакуации не установлено. Эвакуацию
признать удовлетворительной.

(краткая характеристика помещения, количество эвакуационных выходов, состояние путей эвакуации, наличие средств пожаротушения, состояние
автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре)

Проведен противопожарный инструктаж по вопросам соблюдения требований пожарной
безопасности и действий при обнаружении пожара. Присутствовало *35* чел.

Распространено *35* памяток о соблюдении требований правил пожарной безопасности при
проведении Новогодних и Рождественских мероприятий.

Члены комиссии:



Петриченко Т.Т.

(ф.и.о)

Чернобрыева Т.Н.

(ф.и.о)

(ф.и.о)